



Strojírenský zkušební ústav, s.p.
(Машиностроительный испытательный центр, гос. предпр.)
Орган по сертификации продукции
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Чешская Республика

СЕРТИФИКАТ

B-30-00352-17

изготовитель: «GMR GAS s.r.o.»
Кореčná 241/20, 602 00 Brno, Чешская Республика
идентификационный номер: 28274318
продукция: Регуляторы давления газа
типовое обозначение: ALz-6U/AB, ALz-6U/BD, ALz-6U/CE
варианты: см. стр. 2
место производства: «GMR GAS s.r.o.»
Husova 691, 539 76 Skuteč, Чешская Республика

Сертификация данных изделий была проведена в соответствии с § 10 закона № 22/1997 Сб., «О технических требованиях к изделиям и об изменении и дополнении некоторых законов», в редакции последующих изменений и дополнений. Машиностроительный испытательный центр, гос. предпр., (SZU) настоящим сертификатом подтверждает, что для образцов предметных изделий было установлено соответствие их свойств требованиям, указанным

в строительно-техническом сертификате № STO-30-00304-17 от 2017-03-14.

Выполнение данных требований считается выполнением основных требований постановления правительства № 163/2002 Сб. в редакции постановления правительства № 312/2005 Сб. и постановления правительства № 215/2016 Сб.

Сертификат был выдан на основании заключительного протокола об исходном типовом испытании изделия № 30-13433 от 2017-03-31, выданного SZU. Срок действия сертификата ограничен сроком действия заключительного протокола об исходном типовом испытании изделия, т.е. до 2020-03-31.

Примененная схема сертификации: постановление правительства № 163/2002 Сб., § 7.

Правила обращения с сертификатом приводятся на стр. 2.

г. Брно, 2017-03-31



инж. Алеш Ондерек
заместитель директора

B-30-00352-17, страница 1 (2)

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic

www.szutest.cz



Спецификация изделий:

Рабочая жидкость	природный газ		
Способ использования продукции в строительстве	регуляторы давления газа типа ALz-6U/AB, ALz-6U/BD, ALz-6U/CE предназначены для регулирования входного давления природного газа в системах газоснабжения. Установка должна производиться в соответствии с положениями ČSN EN 12279: 2001. Регуляторы классифицируются в группу «Б» класса II. Они не декларируются как огнестойкие.		
Выходное избыточное давление	2 кПа		
Избыточное давление закрытия	< 2,6 кПа		
Предохранительное избыточное давление	от 2,9 до 3,5 кПа		
Предохранительный быстродействующий затвор – давление $p_{b \max}$	от 3,6 до 5 кПа		
Предохранительный быстродействующий затвор – давление $p_{b \min}$	от 0,5 до 1,5 кПа		
Класс диапазона давлений закрытия	SZ 10		
Класс регулирования	AC 15		
Температура окр. среды	от - 20 °C до + 50 °C		
Исполнение корпуса	прямой		
Подключение – вход	фланец DN 25, PN 16		
– выход	фланец DN 32, PN 6		
Материал – корпус клапана	42 2425		
– крышки регулятора	42 4337.03		
– корпуса регулятора	42 4330.31		
– сопла	42 3223.31		
– уплотнения регулирующей пробки, мембраны	смесь ZGS KO 100/1, ZGS KO 713		
Типы	ALz-6U/AB	ALz-6U/BD	ALz-6U/CE
Входное избыточное давление [кПа]	50 - 100	100 - 300	200 - 400
Максимальный расход/ минимальный расход [м³/ч]	90/50	140/40	150/50

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С СЕРТИФИКАТОМ:

Выполнение основных требований постановления правительства № 163/2002 Сб., в редакции последующих изменений и дополнений, вытекает из выполнения требований, указанных в строительно-техническом сертификате. Поправки или издание новых гармонизированных или определенных стандартов, применимых к сертифицируемым изделиям, или истечение срока действия строительно-технического сертификата могут привести к изменению обстоятельств, при которых был выдан сертификат. В таком случае необходимо проверить применимость сертификата в целях выдачи декларации о соответствии изделий, выводимых на рынок.

Сертификат можно использовать только в качестве сертификата изделий, спецификация которых приводится на странице 1 и 2. Те же правила действуют в отношении применения сертификата в рекламных и коммерческих материалах. Незаконное или обманное использование сертификата может быть санкционировано (§ 19 закона № 22/1997 Сб., «О технических требованиях к изделиям и об изменении и дополнении некоторых законов», в редакции последующих изменений и дополнений).

Запрещается изменять, дополнять или переписывать данные в сертификате.

Сертификат нельзя использовать в качестве сертификата изделий, в которых без согласия SZU были проведены изменения, влияющие на соответствие изделия техническим требованиям, специфицированным на стр. 1.

