



Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Certifikační orgán certifikující produkty
Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno, Česká republika

vydává

CERTIFIKÁT

číslo: **B-01636-25**

výrobci: GMR + s.r.o.
Příkop 843/4
602 00 Brno - Zábřovice
Česká republika

identifikační číslo: 14102455

na výrobky: Regulátory tlaku plynu

typové označení: Alz-6U/AB, Alz-6U/BD, Alz-6U/CE

varianty: viz 2. strana

místo výroby: GMR + s.r.o.
Husova 691
539 73 Skuteč
Česká republika

Strojírenský zkušební ústav, s.p., potvrzuje, že provedl s vyhovujícím výsledkem počáteční zkoušku typu výše uvedených výrobků v souladu s požadavky uvedenými v § 7 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

Použité normativní dokumenty:
stavební technické osvědčení č. 202-STO-B-01608-25 ze dne 2025-08-27 s platností omezenou do 2028-08-31.

Použité certifikační schéma:
SZÚ-1a:2020.00 (vychází ze schématu 1a ISO/IEC 17067, založeno na zkoušení a inspekci).

Certifikát byl vydán na základě závěrečného protokolu o počáteční zkoušce typu č. 30-17982/3/MZ ze dne 2025-08-28, vystaveného Strojírenským zkušebním ústavem, s.p. Závěrečný protokol obsahuje závěry posouzení a údaje pro identifikaci výrobku.

Certifikát platí **do 2028-08-31** za předpokladu, že jeho držitel neporuší pravidla pro nakládání s certifikátem.

Tento certifikát nenahrazuje příslušný dokument vydaný autorizovanou osobou.

Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na 2. straně.

V Brně dne 2025-08-28



.....
Ing. Aleš Onderek
vedoucí certifikačního orgánu

B-01636-25 Strana 1 (2)

NV163



Specifikace výrobků:

Provozní tekutina	zemní plyn		
Způsob použití výrobků ve stavbě	regulátory tlaku plynu typu ALz-6U/AB , ALz-6U/BD , ALz-6U/CE jsou zařízení určené pro regulaci vstupního tlaku zemního plynu v systémech zásobování plynem. Instalace musí být provedena v souladu s ustanoveními ČSN EN 12279:2001. Regulátory jsou zaříděny do skupiny „B“, třídy II. Nejsou deklarovány jako požárně odolné.		
Výstupní přetlak	2 kPa		
Uzavírací přetlak	< 2,6 kPa		
Pojistný přetlak	2,9 až 3,5 kPa		
Bezpečnostní rychlouzávěr – tlak $p_{b \max}$	3,6 až 5 kPa		
Bezpečnostní rychlouzávěr – tlak $p_{b \min}$	0,5 až 1,5 kPa		
Třída pásma uzavíracích tlaků	SZ 10		
Regulační třída	AC 15		
Teplota okolí	- 20 °C až + 50°C		
Provedení tělesa	přímé		
Připojení	- vstup - výstup příruba DN 25, PN 16 příruba DN 32, PN 6		
Materiál	- tělesa ventilu - tělesa regulátoru - trysky - těsnění reg. kuželky, membrány 42 2425 42 4330.31 42 3223.30 pryž podle EN 549 (RUBENA3157; LI-40)		
Typy	ALz-6U/AB	ALz-6U/BD	ALz-6U/CE
Vstupní přetlak [kPa]	50 až 100	100 až 300	200 až 400
Maximální průtok/minimální průtok [m³/h]	90/50	140/40	150/50

PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTEM

Pro účely uvádění výrobků na trh může být certifikát používán v době jeho platnosti a za předpokladu, že platí ustanovení normativních dokumentů, podle kterých byly výrobky certifikovány. Při změně a vydání nových normativních dokumentů vztahujících se k certifikovaným výrobkům je třeba použitelnost certifikátu přezkoumat.

Certifikát se může používat pouze jako certifikát výrobků, jejichž specifikace je uvedena na 1. a 2. straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech. Bez písemného souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu, s.p., se nesmí certifikát reprodukovat jinak než celý. Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může mít za následek jeho odnětí.

Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.

Certifikátem nelze dokládat vlastnosti výrobků, u kterých byla provedena bez souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu, s.p., změna ovlivňující shodu s použitými normativními dokumenty.

Certifikační orgán požaduje, aby držitel certifikátu vedl záznamy o všech stížnostech a opatřeních k nápravě, které se týkají výrobků, na něž se vztahuje tento certifikát.

