



Strojirenský zkušební ústav, s.p.
(Машиностроительный испытательный центр, гос. предпр.)
Орган по сертификации продукции
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Чешская Республика

СЕРТИФИКАТ

B-30-00353-17

изготовитель: «GMR GAS s.r.o.»
Korečná 241/20, 602 00 Brno, Чешская Республика
идентификационный номер: 28274318
продукция: Регуляторы давления газа
типовое обозначение: RP-6, RP-6X, RP-10, RP-10X
варианты: см. стр. 2
место производства: «GMR GAS s.r.o.»
Husova 691, 539 76 Skuteč, Чешская Республика

Сертификация данных изделий была проведена в соответствии с § 10 закона № 22/1997 Сб., «О технических требованиях к изделиям и об изменении и дополнении некоторых законов», в редакции последующих изменений и дополнений. Машиностроительный испытательный центр, гос. предпр., (SZU) настоящим сертификатом подтверждает, что для образцов предметных изделий было установлено соответствие их свойств требованиям, указанным

в строительно-техническом сертификате № STO-30-00305-17 от 2017-03-14.

Выполнение данных требований считается выполнением основных требований постановления правительства № 163/2002 Сб. в редакции постановления правительства № 312/2005 Сб. и постановления правительства № 215/2016 Сб.


Сертификат был выдан на основании заключительного протокола об исходном типовом испытании изделия № 30-13434 от 2017-03-31, выданного SZU. Срок действия сертификата ограничен сроком действия заключительного протокола об исходном типовом испытании изделия, т.е. до 2020-03-31.

Примененная схема сертификации: постановление правительства № 163/2002 Сб., § 7.

Правила обращения с сертификатом приводятся на стр. 2.

г. Брно, 2017-03-31




инж. Алеш Ондерек
заместитель директора

B-30-00353-17, страница 1 (2)

Strojirenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic

www.szutest.cz



Спецификация изделий:

Рабочая жидкость	природный газ			
Способ использования продукции в строительстве	регуляторы давления газа типа RP-6, RP-6X, RP-10, RP-10X предназначены для регулирования входного давления природного газа в системах газоснабжения. Установка должна производиться в соответствии с положениями ČSN EN 12279: 2001.			
Типовое обозначение	RP-6	RP-6X	RP-10	RP-10X
Входное давление [МПа]	от 0,1 до 0,4	от 0,02 до 0,4	от 0,1 до 0,4	от 0,02 до 0,4
Выходное избыточное давление [кПа]	2	от 2 до 5	2	от 2 до 5
Избыточное давление закрытия [кПа]	<2,6	<1,3 p _r	<2,6	<1,3 p _r
Предохранительное избыточное давление [кПа]	от 2,9 до 3,5	1,5 p _r ± 0,3	от 2,9 до 3,5	1,5 p _r ± 0,3
Предохранительное избыточное давление [кПа] p _{b max}	от 3,6 до 5	от 4,5 до 10	от 3,6 до 5	от 4,5 до 10
Предохранительное избыточное давление [кПа] p _{b min}	от 0,5 до 1,5	>0,5	от 0,5 до 1,5	>0,5
Макс. расход/ мин. расход [м³/ч]	16/6	16/3	25/10	25/4,5
Класс диапазона давлений закрытия	SZ 10			
Класс регулирования	AC 15			
Температура окр. среды	от - 20 °C до + 50 °C			
Исполнение корпуса	прямой			
Подключение – вход – выход	внутренняя резьба R _p ½, R _p ¾ внутренняя резьба R _p ¾, R _p 1			
Материал - корпуса клапана - крышки регулятора, предохранительного затвора - корпуса регулятора - сопла - уплотнения регулирующей пробки - мембраны - регулирования; предохранительного затвора	42 2420 42 4331.03 42 4331.03 42 3223.31 резина ZGS KO 100/1 ZGS KO -713			

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С СЕРТИФИКАТОМ:

Выполнение основных требований постановления правительства № 163/2002 Сб., в редакции последующих изменений и дополнений, вытекает из выполнения требований, указанных в строительно-техническом сертификате. Поправки или издание новых гармонизированных или определенных стандартов, применимых к сертифицируемому изделиям, или истечение срока действия строительно-технического сертификата могут привести к изменению обстоятельств, при которых был выдан сертификат. В таком случае необходимо проверить применимость сертификата в целях выдачи декларации о соответствии изделий, выводимых на рынок.

Сертификат можно использовать только в качестве сертификата изделий, спецификация которых приводится на странице 1 и 2. Те же правила действуют в отношении применения сертификата в рекламных и коммерческих материалах. Незаконное или обманное использование сертификата может быть санкционировано (§ 19 закона № 22/1997 Сб., «О технических требованиях к изделиям и об изменении и дополнении некоторых законов», в редакции последующих изменений и дополнений).

Запрещается изменять, дополнять или переписывать данные в сертификате.

Сертификат нельзя использовать в качестве сертификата изделий, в которых без согласия SZU были проведены изменения, влияющие на соответствие изделия техническим требованиям, специфицированным на стр. 1.

